



**REGISTRO DE MEDIÇÕES**  
**DISPENSER GNV**

**IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO**

Cod: 488175  
 Razão Social: TRI AVIATION COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Nome Fantasia: TRI AVIATION  
 CNPJ 19.340.707/0001-75 (Data de Nascimento: 25/10/2013)  
 E-mail: marcio@grupociex.com  
 Tipo Estabelecimento: OUTROS  
 Endereço: R VINTE E OITO- AEROPORTO MUNICIPAL DE CANELA, CEP: 1, Tela  
 Não informado, Bairro: SÃO JOSÉ, Município: A CONFIRMAR, CANELA/RS

**DADOS DO INSTRUMENTO**

Marca: GALILEU Modelo: SEM MODELO Nº Série:  
 INMETRO: 12345 Nº 9710: 919,9399  
 Etiqueta de incorreto: 2002000-0  
 Observações: Teste teste  
 Código do Serviço: 0411

**MEDIÇÕES**

Massa específica do gás (W): 0,75 kg/m³

	Indicação do dispenser P (m³)	Indicação do padrão B (kg)	Indicação do pacote C (kg)	Erro de Indicação E (%)	Erro máximo admissível EMA (%)
1	21,30	15,981	11,46	4	±2
2	11,51	8,321	6,10	3,39	±2
3	9,45	6,801	5,08	4,07	±2

Totalização:

42,26	30,491	20,66	3,32	±2
-------	--------	-------	------	----

Legenda:

C = B / Me

Err = (A - C) / C \* 100

**Resultado final: Reprovado, com Interdição**

**NOTIFICAÇÃO DE REPROVAÇÃO**

[INP: 325610003254] [411] INMETRO/SÉRIE: 12345 / 1  
 (QC) CR 104: Dispenser do GNV, presente erro de medição acima do máximo admissível  
 para as quantidades efetivamente utilizadas

Data da verificação: 15/04/2024

*[Assinatura]*

Us.ário do Sgi Dmirs  
 Fiscal Metrológico  
 Matrícula nº 4003 / Coletor nº 2561

*[Assinatura]*

Reprova  
 Teste Representante - 006.000.00 - 91